


WAp-4s

4 tory prądowe 12A NC-NO NC-NO „ALARM TECHNICZNY” wersja samoczynna podtynkowa



Informacje ogólne

| | |
|----------------------------------|--|
| ID produktu | 921565 |
| GTIN/EAN | 5906197488858 |
| Opis do faktury | WAp-4s ALARM NC-NO/NC-NO, podtynkowy |
| Nazwa producenta | Elektromet |
| ID produktu wg producenta | 921565 |
| Opis typu produktu wg producenta | Wyłącznik alarmowy |
| Nazwa marki | Elektromet |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Grupa rabatowa producenta | WYŁĄCZNIKI ALARMOWE |
| Grupa rabatowa dostawcy | WYŁĄCZNIKI ALARMOWE |
| Grupa bonusowa dostawcy | WYŁĄCZNIKI ALARMOWE |
| Słowo kluczowe | WYŁĄCZNIK ALARMOWY ALARM TECHNICZNY |
| Uwaga | Stosowane w systemach instalacji alarmowych - wg PN-EN 60947 |
| Odwrotne obciążenie | Nie |
| PKWiU | 27.33.11.0 |
| Informacja REACH | Brak danych |

Opis ETIM

| | |
|----------------------|---|
| Klasa | Sygnalizator ręczny do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001765) |
| Grupa | Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054) |
| Rodzaj sygnalizatora | Inne |
| Wysokość | 115 mm |
| Szerokość | 115 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Głębokość | 90 mm |
| Średnica | Nie dotyczy |
| System sterowania radiowego | Nie dotyczy |
| Ze szkłem ochronnym | Tak |
| Z osłoną papierową | Nie dotyczy |
| Kolor | Czerwony |
| Liczba biegunów | 4 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony (IP) | IP55 |

Informacje zamówieniowe

| | |
|-----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
| Jednostka zawartości | Sztuka |
| Liczba jednostek zawartości | 1 |
| Ilość cenowa | 1 |
| Minimalna ilość | 1 |
| Interwał ilości zamówienia | 1 |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|----------|
| Jednostka opakowania | Karton |
| Minimalna ilość | 1 |
| Maksymalna ilość | 1 |
| Ciężar opakowania | 0,281 kg |
| Długość opakowania | 0,117 m |
| Szerokość opakowania | 0,117 m |
| Wysokość opakowania | 0,095 m |

Linki MIME

| | |
|---|---|
| Zdjęcie produktu | http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/921565.jpg |
| Rysunek wymiarowy | http://ftp.elektromet.com/rysunki/ALARM%20TECHNICZNY%20B EZ%20ZAMKA%20PT.jpg |
| Deklaracja RoHS | http://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT%20ZGODNO%8cCI%20-%20ROHS%202011-65-UE.pdf |
| Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE) | http://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE%20ZGODNO%C5%9ACI %202022/61-2022%20DZ%20Wy%C5%82%C4%85czniki%20al arnowe.pdf |